



Pobočka 0300 – Plzeň

OSVĚDČENÍ

č. 030 – 052215

o vlastnostech výrobku

Osvědčená vlastnost: **Protiskluznost** podle následujícího zkušební postupu:

ČSN P CEN /TS 16165
DIN 51097

Stanovení protiskluznosti povrchů pro pěši – Metody hodnocení (metoda A)
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft. Nassbelastete
Barfussbereiche (Liste NB).

Stanovení kluzných vlastností. Mokrý povrchy, po kterých se chodí bosou
nohou (Předpis NB).

Výrobek: **Nerezové děrované kryty pro koupelňové žlábký**

Výrobce: **LÁF NEREZ s. r. o., Kotíkova 193, 509 01 Nová Paka**

Zakázka: **Z 030150364**

Dosažené hodnoty:

Zkoušené vzorky	Úhel kluzu podle ČSN P CEN /TS 16165, DIN 51097 (chůze naboso)
rozměry 70×1000×20 mm	20,1 ° B

Osvědčení se vydává na základě výsledků zkoušek uvedených ve zprávě č. 030–052214.

Počet stran osvědčení: 1

Platnost osvědčení: **do 31. října 2018**

Osvědčení může být zrušeno při zjištění nedodržení osvědčených parametrů vlastností výrobku.

Plzeň 6. října 2015



Razítko TZÚS – pobočka Plzeň

Ing. Alexander Trinner
ředitel pobočky

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího autorizované osoby se tato zpráva nesmí reprodukovat jinak, než celá.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Pobočka 0300 - Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň, Česká republika

☎: 377 243 331, 📠: 377 430 345, Fax: +420 377 430 347, Internat.: +420 377 244 158, ✉ e-mail: kotorova@tzus.cz, www.tzus.cz

Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, ú.č.: 1501-931/0100 IČ: 000 15679 DIČ/VAT: CZ00015679